



إعلان للسكان عن جودة مياه الشرب في أم الفحم, كفر قرع, عرعر, قرى طلعة عارة (البياضة ومشيرفة) بسمة (عين السهلة), باقه الغربيه, جت, زيمر, الطيبة.

النتائج عن الفترة ما بين 01/01/2017 - 31/12/2017

وبموجب القانون بخصوص نشر المعلومات حول جودة مياه الشرب في أم الفحم, كفر قرع, عرعر, قرى طلعة عارة (البياضة ومشيرفة) باقه الغربيه, جت بسمة (عين السهلة) زيمر, الطيبة, وصلاحياتها الصحية نعلن للجمهور النتائج التالية للفترة:

01.01.2017-31.12.2017

الطيبة	زيمر	جت	باقة الغربيه	بسمة (عين السهلة)	قرى طلعة عاره (البياضة ومشيرفة)	عرعره	كفر قرع	أم الفحم	
351	117	130	177	13	52	67	164	364	عدد الفحوصات المخطئة
349	107	130	171	13	52	67	163	361	عدد الفحوصات المنفذة
99%	91%	100%	96.6%	100%	100%	100%	99%	99%	النسبة
351	107	130	171	13	52	67	163	356	عدد العينات الصالحة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8%	النسبة
0	0	0	0	0	0	0	0	8	عدد العينات الغير صالحة
0	0	0	0	0	0	0	0	2.2 %	النسبة

- * نتائج الفحوصات تشير على جودة عالية لمياه الشرب التي تم فحصها في منطقة نفوذ إتحاد مياه وادي عاره .
- * تم إعادة الفحص في النقاط الغير صالحة والنتائج أوثبتت جودة عالية للمياه .
- * مقاييس الصلاحية تنص على عدم وجود أكثر من 3 بكتيريا كوليפורميه في كل لتر ماء .
- * من يرغب بتأكد من الفحوصات عليه التوجه لمكاتب الشركة خلال ساعات الدوام .

بإحترام,
يوسف بسام جبارين
مهندس الإتحاد